

Oczyszczalnia ścieków w Kolonii Poczesna
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2011

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
luty	10	51,6	7,6
marzec	11	41,3	10
kwiecień	19	76,2	15,2
maj	19	14,9	6
czerwiec	7,5	40,9	5
lipiec	8,5	36,7	5,2
sierpień	12	39,4	6,4
październik	9,5	38,3	4,4
listopad	8,5	39,6	7,2
wartość średnia	11,5	41,7	7,2
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	98,85	96,81	99,04
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90