

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2010

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	5	38,3	5
luty	7	39,9	5
marzec	5,5	46,5	5,6
maj	9	39,1	13
sierpień	7	42,3	6
wrzesień	3	28,4	4,8
październik	2,5	27,2	4,8
listopad	5	11,3	6,4
wartość średnia	5,5	34,1	6,3
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	98,8	94,9	98,4
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90