

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej  
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń  
rok 2008

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	mg/dm <sup>3</sup>
styczeń	15	29	2
luty	2	33	2
marzec	4	46	6,4
kwiecień	–	–	–
maj	6,5	48	4
czerwiec	8,5	33	5
lipiec	7,5	36,8	4,4
sierpień	7	23,7	2
wrzesień	4,5	27,5	4,4
październik	6	35,5	6
listopad	7,5	37,6	4,8
grudzień	–	–	–
<b>wartość średnia</b>	<b>6,9</b>	<b>35,1</b>	<b>4,1</b>
<b>wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% redukcji zanieczyszczeń</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
<b>minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>