

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2006

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	4	57	10
luty	4	41	6
marzec	2,5	32	3,2
kwiecień	14	62	15
maj	7,5	51	13
czerwiec	3	48	13
lipiec	8,5	39	5
sierpień	4	32	9
wrzesień	7	30	4
listopad	4	24	2
grudzień	3,5	30	6
wartość średnia	6	40	8
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	99	96	98
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90