

Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2009

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
czerwiec	12	34,7	5
sierpień	11	24,8	4,4
wrzesień	13	38,8	9,6
październik	6	22,8	4,2
listopad	4	6,34	4,3
wartość średnia	9,2	25,49	5,5
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	98,7	97	98,8
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90