

Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2006

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	15	81	19
luty	10	53	16
marzec	17	78	28
maj	6,5	58	8
lipiec	26	74	20
sierpień	3,5	37	6
wrzesień	17	42	7
październik	3	5	6
listopad	6	32	3
grudzień	9	49	20
wartość średnia	11	51	13
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	97	92	97
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90