

Oczyszczalnia ścieków w Rybnej  
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń  
rok 2007

<b>wskaźnik zanieczyszczeń</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina og.</b>
<b>jednostka</b>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	mg/dm <sup>3</sup>
styczeń	2	28	4
luty	3,5	34	5
marzec	–	–	–
kwiecień	9	54	8
maj	6	35	7
czerwiec	8,5	40	3
lipiec	15	29	3
sierpień	8	26	5
wrzesień	–	–	–
październik	6	25	3,2
listopad	8,5	32	2,8
grudzień	5	32	4
<b>wartość średnia</b>	<b>7,15</b>	<b>33,5</b>	<b>4,5</b>
<b>wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% redukcji zanieczyszczeń</b>	<b>97</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
<b>minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>