

Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2012

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	13,50	34,50	9,20
LUTY	-	-	-
MARZEC	15,50	60,80	21,00
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	18,50	57,90	16,00
CZERWIEC	13,50	77,10	26,00
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	18,50	71,00	16,00
WRZESIEŃ	13,00	48,30	9,20
PAŹDZIERNIK	14,50	71,60	23,60
LISTOPAD	5,50	30,20	7,20
GRUDZIEŃ	18,50	85,60	20,00
WARTOŚĆ ŚREDNIA	14,56	59,67	16,47
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,41	96,01	97,80
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90