

Oczyszczalnia ścieków w Rędzinach
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2012

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	-	-	-
LUTY	-	-	-
MARZEC	-	-	-
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	-	-	-
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	-	-	-
WRZESIEŃ	-	-	-
PAŹDZIERNIK	-	-	-
LISTOPAD	4,50	36,10	6,40
GRUDZIEŃ	12,00	56,10	16,00
WARTOŚĆ ŚREDNIA	8,25	46,10	11,20
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,49	93,91	93,64
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90