

**Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2014**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	3,50	29,90	7,60
LUTY	6,00	41,70	11,20
MARZEC	3,50	30,50	4,80
KWIECIEŃ	5,50	47,40	7,40
MAJ	6,00	34,00	6,00
CZERWIEC	15,00	41,60	8,00
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	7,00	32,80	4,30
WRZESIEŃ	-	-	-
PAŹDZIERNIK	22,00	93,40	12,60
LISTOPAD	4,50	41,90	3,10
GRUDZIEŃ	12,00	63,00	10,80
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>8,50</b>	<b>40,31</b>	<b>7,02</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>97,02</b>	<b>94,56</b>	<b>97,57</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>