

Oczyszczalnia ścieków w Miedźnie
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2015(I- półrocze)

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	11,00	49,60	18,80
LUTY	10,00	46,30	19,00
MARZEC	3,00	42,40	9,60
KWIECIEŃ	12,00	61,30	24,00
MAJ	12,00	54,90	27,00
CZERWIEC	7,00	36,90	3,70
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
WARTOŚĆ ŚREDNIA	9,17	48,57	17,02
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	99,16	97,87	98,35
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70	75	90