

**Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2015(I- półrocze)**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	16,00	77,30	10,40
LUTY	14,00	80,10	9,60
MARZEC	5,20	124,00	3,76
KWIECIEŃ	15,00	75,60	15,00
MAJ	20,00	88,10	34,00
CZERWIEC	11,00	67,40	26,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>13,53</b>	<b>85,42</b>	<b>16,46</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>97,18</b>	<b>92,49</b>	<b>96,79</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>