

**Oczyszczalnia ścieków w Blachowni**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2015**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mg/dm<sup>3</sup></b>
STYCZEŃ	8,00	58,60	11,30
LUTY	7,00	49,20	16,00
MARZEC	5,00	37,10	2,00
KWIECIEŃ	6,00	42,20	8,40
MAJ	8,00	28,70	5,40
CZERWIEC	5,00	38,50	4,30
LIPIEC	6,00	22,40	3,90
SIERPIEŃ	4,00	31,80	7,80
WRZESIEŃ	10,00	28,10	6,10
PAŹDZIERNIK	9,00	32,30	9,50
LISTOPAD	4,00	28,20	5,20
GRUDZIEŃ	4,00	24,90	3,30
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>6,33</b>	<b>35,17</b>	<b>6,93</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,75</b>	<b>96,68</b>	<b>98,86</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>