

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2015

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	14,00	59,50	23,40
LUTY	14,00	60,90	23,00
MARZEC	-	-	-
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	8,00	46,10	18,00
CZERWIEC	9,00	40,00	2,00
LIPIEC	18,00	90,30	17,60
SIERPIEŃ	8,00	51,80	22,00
WRZESIEŃ	15,00	64,20	29,00
PAŹDZIERNIK	7,00	56,40	17,00
LISTOPAD	26,00	93,40	17,00
GRUDZIEŃ	8,00	57,50	18,00
WARTOŚĆ ŚREDNIA	12,93	63,17	30,10
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,87	94,78	95,55
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90