

**Oczyszczalnia ścieków w Miedźnie**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2015**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mg/dm<sup>3</sup></b>
STYCZEŃ	11,00	49,60	18,80
LUTY	10,00	46,30	19,00
MARZEC	3,00	42,40	9,60
KWIECIEŃ	12,00	61,30	24,00
MAJ	12,00	54,90	27,00
CZERWIEC	7,00	36,90	3,70
LIPIEC	9,00	26,20	13,00
SIERPIEŃ	5,00	34,40	17,00
WRZESIEŃ	6,00	28,80	6,00
PAŹDZIERNIK	4,00	27,70	12,00
LISTOPAD	7,00	44,10	7,20
GRUDZIEŃ	3,00	27,50	5,50
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>5,67</b>	<b>31,45</b>	<b>10,12</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>99,09</b>	<b>97,67</b>	<b>13,57</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>90</b>