

**Oczyszczalnia ścieków w Rybnej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**I półrocze 2016**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mg/dm<sup>3</sup></b>
STYCZEŃ	10,00	51,70	14,00
LUTY	6,00	47,50	6,60
MARZEC	9,00	58,00	12,00
KWIECIEŃ	10,00	57,00	15,00
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	9,00	44,00	18,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>8,80</b>	<b>51,64</b>	<b>13,12</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,75</b>	<b>95,77</b>	<b>97,19</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>