

Oczyszczalnia ścieków w Rędzinach
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
I półrocze 2016

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO₂/dm³	mgO₂/dm³	mg/dm³
STYCZEŃ	7,00	45,90	6,60
LUTY	7,00	49,60	7,00
MARZEC	8,00	47,00	13,00
KWIECIEŃ	9,00	50,00	6,00
MAJ	7,00	56,00	10,00
CZERWIEC	6,00	16,00	14,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
WARTOŚĆ ŚREDNIA	7,33	44,08	9,43
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,76	95,76	97,58
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90