

	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE ul. Jaskrowska 14/20, 42 – 202 Częstochowa Częstochowa: Biuro Obsługi Klienta: 034 37-73-307, 37-73-308, 37-73-309 Biuro Obsługi Działu Technicznego: 034 37-73-209 Sekcja Wymiany Umów: 034 37-73-322, Pogotowie Wod.-Kan.: 994 Wydział Eksploatacji Nr 1 w Kłobucku: Biuro Obsługi Klienta: 034 310-09-83 Wydział Eksploatacji Nr 2 w Olsztynie: 034 328-52-67 www.pwik.czest.pl , e-mail: poczta@pwik.czest.pl	<i>D-A1/0013/PS</i> <i>PS, PE-1, PE-2</i>
		<i>wersja nr 1</i>
		<i>Strona 1 z 1</i>

Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania formalności odbiorowych sieci wodociągowej

1.	Oświadczenie Kierownika Budowy o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi.	1x - oryginał
2.	Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku (przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego).	1x - oryginał
3.	Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu zamówienia zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska – zgodność z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).	1x - oryginał
4.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa zasadnicza) poświadczona we właściwym organie prowadzącym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	1x - oryginał + 1x - kopia
5.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic polowy).	2x kopia (za zgodność z oryginałem)
6.	Wykaz współrzędnych geodezyjnych powykonawczych.	1x – płyta CD
7.	Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Informacja winna zostać sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.	1x – oryginał
8.	Sprawozdanie z badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody z nowego odcinka wodociągu, wykonane i pobrane na miejscu budowy przez akredytowane laboratorium (wraz z orzeczeniem o spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 r. wraz z późniejszymi zmianami. UWAGA: Badania wykonane 2-krotnie.	1x - oryginał
9.	Protokół z powrotnego przekazania pasa ruchu drogowego podpisany przez właściwego terenowo zarządcę drogi lub prywatnego właściciela drogi lub działki (tylko w przypadku gdy inwestycja prowadzona jest całkowicie lub częściowo w pasie ruchu drogowego).	1x – oryginał lub 1x – kopia (za zgodność z oryginałem)
10.	Protokół z próby szczelności sieci wodociągowej (tylko w przypadku gdy próba nie została odnotowana w Dzienniku Budowy i potwierdzona przez przedstawiciela PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie).	1x – oryginał
11.	Wykaz wykonanych zgrzewów wraz ze szkicem (w przypadku montażu rur PE)	1x – oryginał
12.	Zestawienie (wykaz) ilościowe zastosowanych materiałów podczas realizacji inwestycji. Zestawienie stanowi spis treści do punktu 13. UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Kierownika Budowy	1x – oryginał
13.	Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty budowlane i higieniczne dla zastosowanych materiałów podczas realizacji inwestycji. UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Dostawcę oraz Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru z wpisem o zastosowaniu materiału na przedmiotowej budowie.	1x – oryginał
14.	Dziennik Budowy (uzupełniony)	1x – kopia
15.	Pozwolenie na budowę	1x – kopia
16.	Umowa o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PWiK Okręgu Częstochowskiego w Częstochowie (dla usytuowania sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem na terenach prywatnych) w formie Aktu Notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczyste.	1x – kopia
17.	Zaświadczenie informujące, iż zakres realizowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze własności prywatnych (wymagane w przypadku gdy inwestycja została zrealizowana całkowicie poza terenami prywatnych własności) UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Inwestora oraz Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru	1x – oryginał
18.	Wykaz wykonanych przyłączy i zabudowanych trójników z podaniem numerów posesji lub numerów ewidencyjnych działek, których dotyczy zabudowa (tylko w przypadku gdy inwestycja obejmuje jednoczesną realizację przyłączy wodociągowych i zabudowanych trójników).	1x – oryginał
19.	Protokół przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych sporządzony przez inspektora Działu Technicznego PWiK Okręgu Częstochowskiego w Częstochowie (tylko w przypadku gdy inwestycja obejmuje jednoczesną realizację przyłączy wodociągowych).	1x – oryginał
20.	Zmiany projektowe potwierdzone przez Dział Techniczny PWiK Okręgu Częstochowskiego w Częstochowie (tylko w przypadku gdy stwierdzono rozbieżności pomiędzy zrealizowanym zakresem robót, a założeniami projektowymi)	1x – kopia