

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
2016

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	15,00	39,80	30,00
LUTY	10,00	54,40	25,00
MARZEC	15,00	45,00	19,00
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	12,00	61,00	7,70
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	3,00	22,00	6,40
WRZESIEŃ	-	-	-
PAŹDZIERNIK	5,00	46,00	22,00
LISTOPAD	10,00	22,00	18,00
GRUDZIEŃ	12,00	44,00	17,00
WARTOŚĆ ŚREDNIA	10,25	41,78	18,14
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,51	97,05	97,30
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90