

**Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2016**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	7,00	72,40	8,80
LUTY	13,00	99,80	11,00
MARZEC	12,00	34,00	18,00
KWIECIEŃ	9,00	54,00	13,00
MAJ	21,00	86,00	28,00
CZERWIEC	10,00	70,00	2,80
LIPIEC	10,00	34,00	11,00
SIERPIEŃ	14,00	32,00	8,00
WRZESIEŃ	9,00	39,00	11,00
PAŹDZIERNIK	7,00	24,00	5,80
LISTOPAD	4,00	45,00	10,00
GRUDZIEŃ	7,00	57,00	8,20
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>10,25</b>	<b>53,93</b>	<b>11,30</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>97,75</b>	<b>93,87</b>	<b>96,88</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>