

**Oczyszczalnia ścieków w Rybnej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2016**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	10,00	51,70	14,00
LUTY	6,00	47,50	6,60
MARZEC	9,00	58,00	12,00
KWIECIEŃ	10,00	57,00	15,00
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	9,00	44,00	18,00
LIPIEC	4,00	42,00	5,50
SIERPIEŃ	4,00	20,00	8,00
WRZESIEŃ	3,00	24,00	3,60
PAŹDZIERNIK	4,00	33,00	6,20
LISTOPAD	6,00	44,00	14,00
GRUDZIEŃ	5,00	36,00	5,00
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>6,36</b>	<b>41,56</b>	<b>9,81</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,81</b>	<b>95,91</b>	<b>97,80</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>