

**Oczyszczalnia ścieków w Blachowni**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2018**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	6,00	42,00	11,00
LUTY	6,00	33,00	4,40
MARZEC	6,00	38,00	4,90
KWIECIEŃ	6,00	37,00	13,00
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	11,00	37,00	7,20
LIPIEC	6,00	20,00	6,20
SIERPIEŃ	8,00	34,00	10,00
WRZESIEŃ	4,00	27,00	6,40
PAŹDZIERNIK	3,00	20,00	8,00
LISTOPAD	6,00	34,00	5,20
GRUDZIEŃ	3,00	21,00	7,40
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>5,91</b>	<b>31,18</b>	<b>7,61</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>99,06</b>	<b>97,87</b>	<b>99,05</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>