

**Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2017**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	17,00	73,00	21,00
LUTY	11,00	54,00	13,00
MARZEC	9,00	50,00	3,70
KWIECIEŃ	12,00	75,00	23,00
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	10,00	51,00	17,00
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	-	-	-
WRZESIEŃ	12,00	27,00	20,00
PAŹDZIERNIK	-	-	-
LISTOPAD	15,00	71,00	23,00
GRUDZIEŃ	9,00	65,00	21,00
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	11,88	58,25	17,71
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	25	125	35
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	97,20	92,52	94,81
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	70-90	75	90