

**Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2017**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	11,00	44,00	14,00
LUTY	10,00	58,00	10,00
MARZEC	11,00	71,00	7,80
KWIECIEŃ	10,00	62,00	8,60
MAJ	8,00	61,00	8,80
CZERWIEC	3,00	36,00	4,10
LIPIEC	4,00	38,00	4,30
SIERPIEŃ	18,00	72,00	17,00
WRZESIEŃ	6,00	43,00	4,60
PAŹDZIERNIK	10,00	52,00	15,00
LISTOPAD	7,00	50,00	8,40
GRUDZIEŃ	5,00	47,00	5,80
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	8,58	52,83	9,03
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	25	125	35
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	97,90	94,25	97,76
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	70-90	75	90