

**Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2017**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	12,00	58,00	8,20
LUTY	11,00	69,00	9,00
MARZEC	7,00	62,00	11,00
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	7,00	54,00	8,60
CZERWIEC	4,00	25,00	4,20
LIPIEC	7,00	52,00	16,00
SIERPIEŃ	10,00	46,00	8,80
WRZESIEŃ	6,00	43,00	12,00
PAŹDZIERNIK	12,00	57,00	15,00
LISTOPAD	3,00	36,00	6,40
GRUDZIEŃ	8,00	42,00	22,00
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	7,91	49,45	11,02
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	25	125	35
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	97,42	92,83	96,76
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	70-90	75	90