

Oczyszczalnia ścieków w Rybnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
2017

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	12,00	46,00	5,40
LUTY	13,00	41,00	6,30
MARZEC	6,00	51,00	10,00
KWIECIEŃ	30,00	80,00	31,00
MAJ	5,00	58,00	4,60
CZERWIEC	11,00	42,00	4,20
LIPIEC	4,00	37,00	8,30
SIERPIEŃ	3,00	34,00	5,70
WRZESIEŃ	4,00	40,00	5,70
PAŹDZIERNIK	7,00	34,00	3,80
LISTOPAD	3,00	36,00	3,40
GRUDZIEŃ	3,00	36,00	4,60
WARTOŚĆ ŚREDNIA	8,42	44,58	7,75
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,94	95,59	98,56
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90