

Oczyszczalnia ścieków w Blachowni
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2010

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	7	29,6	14,2
luty	4	22,8	6,4
marzec	10	20	6
kwiecień	3	26,8	7,8
maj	5	20,2	4
czerwiec	25	46	3,2
lipiec	7	24,3	4,4
sierpień	10,5	46,4	32,4
wrzesień	3	31,5	9,6
październik	13	40,1	12,5
listopad	6	35,1	11
grudzień	6,5	19	22,5
wartość średnia	8,3	30,2	11,2
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	96,1	92,6	95,5
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90