

Oczyszczalnia ścieków w Blachowni  
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń  
rok 2007

<b>wskaźnik zanieczyszczeń</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina og.</b>
<b>jednostka</b>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	mg/dm <sup>3</sup>
styczeń	4	25	4
luty	–	–	–
marzec	–	–	–
kwiecień	14	55	24
maj	–	–	–
czerwiec	–	–	–
lipiec	–	–	–
sierpień	9	30	4
wrzesień	–	–	–
październik	3	23	4,4
listopad	–	–	–
grudzień	–	–	–
<b>wartość średnia</b>	<b>7,5</b>	<b>33,25</b>	<b>9,1</b>
<b>wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% redukcji zanieczyszczeń</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>95</b>
<b>minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>