

Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2008

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	–	–	–
luty	–	–	–
marzec	6	56	3,2
kwiecień	10	53	14
maj	23	69	18
czerwiec	–	–	–
lipiec	–	–	–
sierpień	–	–	–
wrzesień	10	54,3	10
październik	8	37,8	6,8
listopad	8	48,8	12
grudzień	–	–	–
wartość średnia	10,83	53,15	10,67
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	99	96	99
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90